



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

OHK.9022.3.85.2025.ASL.1

Gdańsk, 27.01.2026 r.

AQUASTACJA Sp. z o.o.
al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przed wydaniem oceny,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

stwierdza, że

w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,

jakość wody na pływalni **AQUASTACJA** przy al. Grunwaldzkiej 411 w Gdańsku

nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.

1. Zarządzający pływalnią posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku harmonogram pobierania próbek wody.

Ponadto:

- dokumentował bieżące obserwacje wody na pływalni;
 - dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń;
 - rejestrował wyniki pomiaru jakości wody;
 - podejmował stosowne działania naprawcze;
 - prowadził badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu, tj. Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny oraz Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
ul. Wałowa 27 | 80-858 Gdańsk
+48 58 320 08 00
psse.gdansk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-98378-10505-RGJHI-16

3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg centralny- III strefa zaopatrzenia w wodę), którego eksploatatorem są Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk. W oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku w 2025 r. wydawał oceny jakości wody, w których stwierdzał, że woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

4. Ocena jakości wody na pływalni w 2025 r.:

a) Woda wprowadzana do niecki basenowej dużej z systemu cyrkulacji:

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	13
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	12
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku:	1

Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym, z uwagi na przekroczenie parametru chemicznego, tj. chloroform (w 1 na 6 zbadanych próbek wody).

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia	Odsetek oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom
Parametry chemiczne					
Chloroform, mg/l	0,03	6	0,056	0,056	16,67%
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:	Kalibracja urządzeń, dodanie świeżej wody.				

b) Woda w niecce basenowej dużej:

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku:	1

Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym, z uwagi na przekroczenia parametrów fizykochemicznych, tj. chlor wolny (w 1 na 25 zbadanych próbek wody) oraz zaniżoną wartość parametru fizycznego, tj. potencjał redox (oksyredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl (w 1 na 25 zbadanych próbek wody).

Oznaczane parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia	Odsetek oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom
Parametry fizykochemiczne					
Chlor wolny, mg/l	0,6	25	0,7	0,7	4%
Potencjał redox (oksyredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl, mV	>750	25	729	729	4%
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:	Kalibracja urządzeń, dodanie świeżej wody.				

c) Woda wprowadzana do niecki basenowej nr 1 udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 z systemu cyrkulacji:

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	13
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	12
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku:	1

Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym, z uwagi na przekroczenie parametru chemicznego, tj. chloroform (w 2 na 6 zbadanych próbek wody).

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia	Odsetek oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom
Parametr chemiczny					
Chloroform, mg/l	0,03	6	0,051	0,075	33,33%
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:	Kalibracja urządzeń, dodanie świeżej wody.				

d) Woda w nieszce basenowej nr 1 udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3:

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	48
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	47
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku:	1

Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym, z uwagi na przekroczenia parametrów fizykochemicznych, tj. chlor wolny (w 1 na 48 zbadanych próbek wody) oraz chloroform (w 1 na 6 zbadanych próbek wody).

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia	Odsetek oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom
Parametry fizykochemiczne					
Chlor wolny, mg/l	0,3-0,4	48	0,7	0,7	2,08%
Chloroform, mg/l	0,03	6	0,057	0,057	16,67%

Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:	Kalibracja urządzeń, dodanie świeżej wody.
---	--

- e) Woda wprowadzana do niecki basenowej nr 2 udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 z systemu cyrkulacji:

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	13
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	12
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku:	1

Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym, z uwagi na przekroczenia parametru chemicznego, tj. chloroform (w 2 na 6 zbadanych próbek wody).

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia	Odsetek oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom
Parametry chemiczne					
Chloroform, mg/l	0,03	6	0,057	0,067	33,33%
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:	Kalibracja urządzeń, dodanie świeżej wody.				

- f) woda w niecce basenowej nr 2 udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3:

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	48
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	47
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku:	1

Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym, z uwagi na przekroczenia parametrów fizykochemicznych, tj. chloroform (w 1 na 6 zbadanych próbek wody) oraz zaniżoną wartość w zakresie parametru fizycznego tj.: potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl (w 1 na 48 zbadanych próbek wody).

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia	Odsetek oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom
Parametry fizykochemiczne					
Chloroform, mg/l	0,03	6	0,054	0,054	16,67%
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl, mV	>750	48	708	708	2,08%
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:	Kalibracja urządzeń, dodanie świeżej wody.				

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej (woda z natrysków).

Jakość ciepłej wody użytkowej nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w zakresie parametru mikrobiologicznego *Legionella* sp.

Ilość wykonanych badań w zakresie bakterii <i>Legionella</i> sp. w wodzie z natrysków - ogółem	Ilość badań w zakresie bakterii <i>Legionella</i> sp., w których stwierdzono:				Postępowanie w związku ze stwierdzonym skażeniem ciepłej wody użytkowej
	brak skażenia	średnie skażenie	wysokie skażenie	bardzo wysokie skażenie	
17	12	3	2	0	Dezynfekcja termiczna oraz chemiczna instalacji ciepłej wody użytkowej, czyszczenie i dezynfekcja baterii prysznicowych.

W związku z wysokim skażeniem instalacji c.w.u. bakteriami z rodzaju *Legionella* sp. została wydana decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazująca zaprzestać używania prysznicy zainstalowanych w szatni męskiej nr 2 oraz w szatni męskiej nr 5.

Dodatkowo

w ww. decyzji zobowiązano spółkę do podjęcia działań interwencyjnych oraz doprowadzenia jakości c.w.u. w instalacji wewnętrznej do obowiązujących wymagań mikrobiologicznych, jakim powinna odpowiadać c.w.u. w zakresie obecności bakterii z rodzaju *Legionella* sp. Decyzja została wykonana.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
z up. Alina Hamerska Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (doreczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. AQUASTACJA Sp. z o.o.
al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk
 2. aa
- ASL